

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття Гуртожиток №1

26 серпня 2022 року

м. Кропивницький

Комісія у складі
Голови комісії:

Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради **Олександра ВЕРГУНА**

Членів комісії:

Провідного фахівця відділу цивільного захисту Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області **Іван БОЙЧУК**

Головного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області **Анни СІДЕНКО**

у присутності фахівця з питань ЦЗ ЦДПУ ім. В.Винниченка **Рашида Абашева** проведено огляд об'єкта підвальних приміщень гуртожитку №1 ЦДПУ ім. В.Винниченка розташованого за адресою: бульвар Студенський, 19, м. Кропивницький, Кропивницького району, Кіровоградської області

форма власності: державна, що належить Міністерство освіти та науки

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта: приміщення ЦДПУ підвальне.

основне функціональне призначення: підвал.

розташування на місцевості: підвальне приміщення будівлі гуртожитку №1 ЦДПУ, загальна площа 206,49 кв.м, загальний об'єм 722,72 куб. м, розрахована на 50 чол.

2. Загальний стан об'єкта:

технічний: справні, працездатні;

санітарний: задовільний;

загальний стан приміщень: чисті, сухі.

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: кількість входів - 1, входи не захищені, захищені від атмосферних опадів навісом, біля входу до укриття встановлена табличка з написом «Укриття» та встановленні показчики руху до укриття, не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення.

4. Стан системи вентиляції: не передбачена проектом, природна.

5. Стан системи водопостачання: централізована.

6. Стан каналізаційної системи: не передбачено проектом

санвузли: відсутні, в наявності ємності для нечистот.

7. Стан систем опалення: в справному стані від міської мережі центрального опалення.

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: наявне, в справному стані та укомплектовано, резервного електропостачання немає, електрообладнання заземлене.

9. Справність систем зв'язку та оповіщення: стаціонарні телефонні апарати у кількості 1 шт..

10. Протипожежний стан:

укомплектованість первинними засобами пожежогасіння: у приміщенні в наявності 3 вогнегасники.

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення

Підвальне приміщення гуртожитку №1 Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім.В.Винниченка **рекомендовано** до використання для укриття населення та включення його до фонду захисних споруд м. Кропивницького за умов забезпечення:

- **відділити теплову точку, негорючими матеріалами від основного приміщення укриття;**
- **закріпити електропровода до будівельних конструкцій (стін та стелі);**

- розробити та затвердити плани (схему) евакуації людей з підвального приміщення (укриття);
- доукомплектувати первинними засобами пожежогасіння и(вогнегасниками);
- до забезпечити ємностями для нечистот;
- доукомплектувати засобами особистої гігієни;
- забезпечити засобами вимірювання температури та вологості повітря;
- контейнерів для зберігання продуктів харчування ;
- доукомплектувати наявні лікарські засоби та необхідні вироби які будуть відповідати розрахунковій кількості осіб відповідно до додатків наказу МВСУ від 09.07.2018 р Д579;

Підписи осіб, які склали цей акт:

Голови комісії:		
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів		Олександр ВЕРГУН
Членів комісії:		
Провідний фахівець відділу цивільного захисту Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Іван БОЙЧУК
Головний інспектор відділу запобігання НС Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Анна СІДЕНКО
Фахівець з питань ЦЗ ЦДПУ ім.В.Винниченка		Рашид АБАШЕВ

З актом ознайомлений:

Ректор

_____ 2022 року



Евген Соболев