

# АКТ

## оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

23 серпня 2022 року

м. Кропивницький

Комісія у складі  
Голови комісії:

Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради **Олександра ВЕРГУНА**

Членів комісії:

Провідного фахівця відділу цивільного захисту Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області **Іван БОЙЧУК**

Головного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області **Анни СІДЕНКО**

Начальнику Кропивницького управління ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області **Олександр СІЛЕНКО**

у присутності фахівця з питань ЦЗ ЦДПУ ім. В.Винниченка **Рашида Абашева** проведено огляд об'єкта захісної споруди (укриття) ЦДПУ ім. В.Винниченка розташованого за адресою: вул. Шевченка,1, м. Кропивницький, Кропивницького району, Кіровоградської області

форма власності: державна, що належить Кіровоградській обласній раді

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта заглиблена захисна споруда  
основне функціональне призначення: для укриття  
розташування на місцевості: вбудована, загальна площа 275 кв. м, загальний об'єм 510 куб. м, розраховане на 300 чол.
2. Загальний стан об'єкта:  
технічний: справний, працездатний;  
санітарний: задовільний;  
загальний стан приміщень: чисті, сухі.
3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: кількість входів - 1, входи не захищені, захищені від атмосферних опадів навісом, в наявності 1 додатковий аварійний вихід, біля входу до укриття встановлена табличка з написом «Місце укриття» та встановленні покажчики руху до укриття, не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення.
4. Стан систем вентиляції: задовільний, передбачена проектом.
5. Стан системи водопостачання: система водопостачання централізована, від міської мережі, справна, в наявності ємності для технічної води загальним об'ємом на 2000л., ємності для питної води.
6. Стан каналізаційної системи: внутрішньобудинкова каналізація зі скидом у міську мережу, в справному стані, санвузли: в наявності.
7. Стан систем опалення: в справному стані від міської мережі центрального опалення.
8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: наявне, в справному стані та укомплектовано, резервного електропостачання немає, електрообладнання заземлене.
9. Справність систем зв'язку та оповіщення: в наявності гучномовці -1 шт., стаціонарні телефонні мережі та стаціонарні телефонні апарати у кількості 2 шт., інтернет.
10. Протипожежний стан:  
укомплектованість первинними засобами пожежогасіння: у приміщенні в наявності 2 вогнегасники.

## ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення

Заглиблене сховище Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім.В.Винниченка **рекомендовано** до використання для укриття населення та включення його до фонду захисних споруд м. Кропивницького. за умов забезпечення:

- доукомплектувати контейнерів для зберігання продуктів харчування ;
- доукомплектувати наявні лікарські засоби та необхідні вироби які будуть відповідати розрахунковій кількості осіб відповідно до додатків наказу МВСУ від 09.07.2018 р Д579;
- встановлення автоматичної пожежної сигналізації;
- доукомплектувати виносним герметичним баками для нечистот;
- забезпечити засобами особистої гігієни;
- забезпечити електрогенератором;

Підписи осіб, які склали цей акт:

<b>Голови комісії:</b>		
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів		<b>Олександр ВЕРГУН</b>
<b>Членів комісії:</b>		
Провідний фахівець відділу цивільного захисту Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		<b>Іван БОЙЧУК</b>
Головний інспектор відділу запобігання НС Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		<b>Анна СІДЕНКО</b>
Начальник Кропивницького управління ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області		<b>Олександр СІЛЕНКО</b>
Фахівець з питань ЦЗ ЦДПУ ім. В.Винниченка		<b>Рашид АБАШЕВ</b>

З актом ознайомлений:

Ректор

Евген Соболев

\_\_\_\_\_ 2022 року

