

# АКТ

## оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укріплення населення як найпростішого укріплення НК №2

27 липня 2023 року

м. Кропивницький

Комісія у складі  
Голови комісії:

Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради **Олександра ВЕРГУНА**

### Членів комісії:

Головного фахівця відділу цивільного захисту Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області **Олександра ПОПОВА**

Головного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області **Анни СІДЕНКО**

Головного спеціаліста відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Кропивницького районного управління ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області **Владислави ЗЕЛЕНКО**

у присутності фахівця з питань ЦЗ ЦДУ ім. В.Винниченка **Юрія АНДРУСИКА**  
проректора з ЕРІ ЦДУ ім. В.Винниченка **Олександра МАТВЕЄВА**

проведено огляд об'єкта підвальних приміщень ЦДУ ім. В.Винниченка  
розташованого за адресою: вул. Велика Пермська 3, м. Кропивницький, Кропивницького району,  
Кіровоградської області

форма власності: державна, що належить Міністерство освіти та науки України

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта: підвальне приміщення ЦДУ  
основне функціональне призначення: допоміжне приміщення.  
розташування на місцевості: підвальне приміщення ЦДУ загальна площа 149.4 кв.м, загальний об'єм 298.8 куб. м, розрахована на 250 чол.
2. Загальний стан об'єкта:  
технічний: справні, працездатні;  
санітарний: задовільний;  
загальний стан приміщень: чисті, сухі.
3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: кількість входів - 2, аварійних виходів - 2, входи не захищені, не захищені від атмосферних опадів навісом, не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення.
4. Стан системи вентиляції: природна не передбачено проектом.
5. Стан системи водопостачання: не передбачено проектом.
6. Стан каналізаційної системи: не передбачено проектом, санвузли відсутні.
7. Стан систем опалення: немає.
8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: наявне, в справному стані та укомплектовано, резервного електропостачання немає.
9. Справність систем зв'язку та оповіщення: немає.
10. Протипожежний стан:  
укомплектованість первинними засобами пожежогасіння: у приміщенні в наявності 5 вогнегасників.







## ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення

Підвальне приміщення Центральноукраїнського державного університету ім. В.Винниченка **рекомендовано** до використання для укриття населення та включення його до фонду захисних споруд м. Кропивницького, за умов забезпечення:

- обладнання автоматичною пожежною сигналізацією;
- рівняння підлоги та облаштування покриттям;
- оббивання металом входних дверей;
- усунення осипання декоративного оздоблення стін та стелі;
- засобом вимірювання температури та вологості повітря.

Підписи осіб, які склали цей акт:

<b>Голови комісії:</b>		
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів		Олександр ВЕРГУН
<b>Членів комісії:</b>		
Головний фахівець відділу цивільного захисту Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Олександр ПОПОВ
Головний інспектор відділу запобігання НС Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Анна СІДЕНКО
Головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Кропивницького районного управління ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області		Владислава ЗЕЛЕНКО
Фахівець з питань ЦЗ ЦДУ ім. В.Винниченка		Юрій АНДРУСИК
Проректор з ЕРІ ЦДУ ім. В.Винниченка		Олександр МАТВЕЄВ

З актом ознайомлений:

Ректор

Євген СОБОЛЬ

17 07 2023 року