

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укріття населення як найпростішого укріття НК №4

27 липня 2023 року

м. Кропивницький

Комісія у складі

Голови комісії:

Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради **Олександра ВЕРГУНА**

Членів комісії:

Головного фахівця відділу цивільного захисту Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області **Олександра ПОПОВА**

Головного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області **Анни СІДЕНКО**

Головного спеціаліста відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Кропивницького районного управління ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області **Владислави ЗЕЛЕНКО**

у присутності фахівця з питань ЦЗ ЦДУ ім. В.Винниченка **Юрія АНДРУСИКА**
проректора з ЕРІ ЦДУ ім. Винниченка **Олександра МАТВЕЄВА**

проведено огляд об'єкта цокольне приміщення ЦДУ ім. В.Винниченка
розташованого за адресою: вул. Шевченка 1, м. Кропивницький, Кропивницького району,
Кіровоградської області

форма власності: державна, що належить Міністерство освіти та науки України

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта: цокольне приміщення ЦДУ

основне функціональне призначення: навчальні аудиторії.

розташування на місцевості: підвальне приміщення ЦДУ загальна площа 276.7 кв.м, загальний об'єм 549 куб. м, розрахована на 400 чол.

2. Загальний стан об'єкта:

технічний: справні, працездатні;

санітарний: задовільний;

загальний стан приміщень: чисті, сухі.

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: кількість входів - 1, аварійних виходів -2, входи не захарашенні, захищенні від атмосферних опадів навісом, встановленні покажчики руху до укріття, не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення.

4. Стан системи вентиляції: відсутня, природна.

5. Стан системи водопостачання: централізоване водопостачання від міської мережі.

6. Стан каналізаційної системи: функціонує.

санвузли: в наявності 3 туалети.

7. Стан систем опалення: централізоване тепlopостачання.

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: наявне, в справному стані та укомплектовано, резервного електропостачання немає, електрообладнання заземлене

9. Справність систем зв'язку та оповіщення: система оповіщення відсутня, телефон стаціонарний 1, Інтернет.

10. Протипожежний стан:

укомплектованість первинними засобами пожежогасіння: у приміщенні в наявності 6 вогнегасники.







ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення

Цокольне приміщення навчального корпусу №4 Центральноукраїнського державного університету ім.В.Винниченка **рекомендовано** до використання для укриття населення та включення його до фонду захисних споруд м. Кропивницького, за умов забезпечення:

- обладнання автоматичного пожежного сигналізацією;
- засобом для вимірювання температури та вологості.

Підписи осіб, які склали цей акт:

Голови комісії:		
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів		Олександр ВЕРГУН
Членів комісії:		
Головний фахівець відділу цивільного захисту Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Олександр ПОПОВ
Головний інспектор відділу запобігання НС Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Анна СІДЕНКО
Головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Кропивницького районного управління ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області		Владислава ЗЕЛЕНКО
Фахівець з питань ЦЗ ЦДУ ім. В.Винниченка		Юрій АНДРУСИК
Проректор з ЕРІ ЦДУ ім. В.Винниченка		Олександр МАТВЕЄВ

З актом ознайомлений:

Ректор

Євген СОБОЛЬ

27 07 2023 року