

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття НК №5

27 липня 2023 року

м. Кропивницький

Комісія у складі

Голови комісії:

Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради **Олександра ВЕРГУНА**

Членів комісії:

Головного фахівця відділу цивільного захисту Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області **Олександра ПОПОВА**

Головного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області **Анни СІДЕНКО**

Головного спеціаліста відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Кропивницького районного управління ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області **Владислави ЗЕЛЕНКО**

у присутності фахівця з питань ЦЗ ЦДУ ім. В.Винниченка **Юрія АНДРУСИКА**
проректора з ЕРІ ЦДУ ім. В.Винниченка **Олександра МАТВЕЄВА**

проведено огляд об'єкта підвальне приміщення ЦДУ ім. В.Винниченка
розташованого за адресою: вул. Шевченка 1, м. Кропивницький, Кропивницького району,
Кіровоградської області

форма власності: державна, що належить Міністерство освіти та науки України

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта: підвальне приміщення ЦДУ
основне функціональне призначення: допоміжне приміщення.
розташування на місцевості: підвальне приміщення ЦДУ загальна площа 525 кв.м, загальний об'єм 1050 куб. м, розрахована на 400 чол.
2. Загальний стан об'єкта:
технічний: справні, працездатні;
санітарний: задовільний;
загальний стан приміщень: чисті, сухі.
3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: кількість входів - 1, аварійних виходів -2, біля входу до укриття встановлена табличка з написом « Укриття» та встановленні покажчики руху до укриття, не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення.
4. Стан системи вентиляції: природна не передбачено проектом.
5. Стан системи водопостачання: не передбачено проектом.
6. Стан каналізаційної системи: не передбачено проектом, санвузли: відсутні.
7. Стан систем опалення: не передбачено проектом.
8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: наявне, резервного електропостачання немає, електрообладнання заземлене
9. Справність систем зв'язку та оповіщення: системи оповіщення немає, телефон стаціонарний 1шт та Інтернет, радіо.
10. Протипожежний стан:
укомплектованість первинними засобами пожежогасіння: у приміщенні в наявності 10 вогнегасники.







ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення

Підвальне приміщення навчальний корпус №5 Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка **рекомендовано** до використання для укриття населення та включення його до фонду захисних споруд м. Кропивницького. за умов забезпечення:


- обладнання автоматичною пожежною сигналізацією;
- нормативної висоти дверних прорізів не менше 1.7 м та встановлення навісу для захисту від атмосферних опадів;
- засобом для вимірювання температури та вологості;
- усунення осипання та злущення декоративного оздоблення стін та стелі;
- звільнення від горючих матеріалів шляхів евакуації.

Підписи осіб, які склали цей акт:

| | | |
|---|--|--------------------|
| Голови комісії: | | |
| Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів |  | Олександр ВЕРГУН |
| Членів комісії: | | |
| Головний фахівець відділу цивільного захисту Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області |  | Олександр ПОПОВ |
| Головний інспектор відділу запобігання НС Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області |  | Анна СІДЕНКО |
| Головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Кропивницького районного управління ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області |  | Владислава ЗЕЛЕНКО |
| Фахівець з питань ЦЗ ЦДУ ім. В.Винниченка |  | Юрій АНДРУСИК |
| Проректор з ЕРІ ЦДУ ім. В.Винниченка |  | Олександр МАТВЕЄВ |

З актом ознайомлений:

Ректор



Євген СОБОЛЬ

27 07 2023 року