

# АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття Гуртожиток №1

27 липня 2023 року

м. Кропивницький

Комісія у складі  
Голови комісії:

Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради **Олександра ВЕРГУНА**

Членів комісії:

Головного фахівця відділу цивільного захисту Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області **Олександра ПОПОВА**

Головного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області **Анни СІДЕНКО**

Головного спеціаліста відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Кропивницького районного управління ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області **Владислави ЗЕЛЕНКО**

у присутності фахівця з питань ЦЗ ЦДУ ім. В.Винниченка **Юрія АНДРУСИКА**  
проректора з ЕРІ ЦДУ ім. В.Винниченка **Олександра МАТВЕСВА**  
проведено огляд об'єкта підвальних приміщень гуртожитку № 1 ЦДУ ім. В.Винниченка  
розташованого за адресою: бульвар Студенський, 19, м. Кропивницький, Кропивницького району,  
Кіровоградської області

форма власності: державна, що належить Міністерство освіти та науки

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта: приміщення ЦДУ підвальне.  
основне функціональне призначення: підвал.
- розташування на місцевості: підвальне приміщення будівлі гуртожитку № 1 ЦДУ, загальна площа **206,49 кв.м, загальний об'єм 722,72 куб. м, розрахована на 50 чол.**
2. Загальний стан об'єкта:  
технічний: справні, працездатні;  
санітарний: задовільний;  
загальний стан приміщень: чисті, сухі.
3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: кількість входів, виходів - 1, входи не захищені, захищені від атмосферних опадів навісом, біля входу до укриття встановлена табличка з написом «Укриття» та встановленні покажчики руху до укриття, не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення.
4. Стан системи вентиляції: не передбачена проектом, природна.
5. Стан системи водопостачання: централізована.
6. Стан каналізаційної системи: не передбачено проектом, санвузли: відсутні, в наявності ємності для нечистот.
7. Стан систем опалення: в справному стані від міської мережі центрального опалення.
8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: наявне, в справному стані та укомплектовано, резервного електропостачання немає, електрообладнання заземлене.
9. Справність систем зв'язку та оповіщення: стаціонарні телефонні апарати у кількості 1 шт.
10. Протипожежний стан:  
укомплектованість первинними засобами пожежогасіння: у приміщенні в наявності 4 вогнегасники.







## ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення

Підвальне приміщення гуртожитку №1 Центральноукраїнського державного університету ім. В.Винниченка **рекомендовано** до використання для укриття населення та включення його до фонду захисних споруд м. Кропивницького, за умов забезпечення:


- відділення тепловенту негорючими матеріалами від основного приміщення укриття;
- засобом вимірювання температури та вологості повітря;
- обладнання системами протипожежного захисту.

Підписи осіб, які склали цей акт:

<b>Голови комісії:</b>		
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів		Олександр ВЕРГУН
<b>Членів комісії:</b>		
Головний фахівець відділу цивільного захисту Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Олександр ПОПОВ
Головний інспектор відділу запобігання НС Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Анна СІДЕНКО
Головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Кропивницького районного управління ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області		Владислава ЗЕЛЕНКО
Фахівець з питань ЦЗ ЦДУ ім. В.Винниченка		Юрій АНДРУСИК
Проректор з ЕРІ ЦДУ ім. В.Винниченка		Олександр МАТВЕЄВ

З актом ознайомлений:

Ректор



Євген СОБОЛЬ

27 07 2023 року