

# АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття НК №1 (бібліотека)

02 серпня 2024 року

м. Кропивницький

Комісія у складі:

<u>Фахівця з питань ЦЗ I категорії, інспектора з пожежної безпеки ЦДУ ім. В.Винниченка</u>	<u>Юрія АНДРУСИКА</u>
<u>Т.в.о. головного інженера ЦДУ ім. В. Винниченка</u>	<u>Артура ЛЯШОНКА</u>
<u>Головного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області</u>	<u>Анни СІДЕНКО</u>
<u>Провідного фахівця відділу цивільного захисту Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області</u>	<u>Катерини ХОЛОДНОЇ</u>
<u>Головного спеціаліста відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Кропивницького РУ ГУДПСС</u>	<u>Владислави ЗЕЛЕНКО</u>

(посада, ініціали, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) оцінювання захисної споруди)

проведено огляд об'єкта підвальних приміщень навчального корпусу № 1 (аудиторії № 62, 63 та 64), ЦДУ ім. В.Винниченка  
розташованого за адресою: вул. Шевченка,1, м. Кропивницький, Подільського району, Кіровоградської області  
форма власності: державна, що належить Міністерству освіти та науки

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта: приміщення ЦДУ підвальне (бібліотека)  
основне функціональне призначення: для навчання.  
розташування на місцевості: підвальне приміщення ЦДУ вихід (ауд. № 62—64), загальна площа 91,1 кв.м, загальний об'єм 255 куб. м, розрахована на 50 чол.
2. Загальний стан об'єкта:  
технічний: справні, працездатні;  
санітарний: задовільний;  
загальний стан приміщень: чисті, сухі.
3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: кількість входів - 1, вхід не захищений, захищенні від атмосферних опадів навісом, біля входу до укриття встановлена табличка з написом «Укриття» та встановленні покажчики руху до укриття, не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення.
4. Стан системи вентиляції: в наявності, справна.
5. Стан системи водопостачання: система водопостачання відсутня, не передбачено проектом, в наявності ємності з питною та технічною водою.
6. Стан каналізаційної системи: не передбачено проектом.  
санвузли: в наявності ємності для нечистот.
7. Стан систем опалення: в справному стані від міської мережі центрального опалення (ауд. № 62-64)
8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: наявне, в справному стані та укомплектовано, резервного електропостачання немає, електрообладнання заземлене.
9. Справність систем зв'язку та оповіщення: інтернет, радіоприймач, система оповіщення.
10. Протипожежний стан:  
укомплектованість первинними засобами пожежогасіння: у приміщенні в наявності 4 вогнегасники.






## ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення

Аудиторії (№62-64) навчального корпусу №1 Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка **рекомендовано** до використання для укриття населення за умов забезпечення:

- **Облаштування місця для санітарного вузла, звільнити місце для санітарного вузла від захаращення та обладнати його для можливості дотримання особистої гігієни;**
- **Демонтувати горюче оздоблення стін (панелі ПВХ) на шляху евакуації.**

Підписи осіб, які склали цей акт:

Фахівець з питань ЦЗ I категорії, інспектора з пожежної безпеки ЦДУ ім. В.Винниченка		<b>Юрій АНДРУСИК</b>
Т.в.о. головного інженера ЦДУ ім. В. Винниченка		<b>Артур ЛЯШОНОК</b>
Головний інспектор відділу з запобігання НС Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		<b>Анна СІДЕНКО</b>
Провідний фахівець відділу цивільного захисту Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		<b>Катерина ХОЛОДНА</b>
Головного спеціаліста відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Кропивницького РУ ГУДПСС		<b>Владислава ЗЕЛЕНКО</b>

З актом ознайомлений\*

Ректор ЦДУ ім. В. Винниченка



  
**Євген СОБОЛЬ**

**02 серпня 2024 року**