

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття НК №5

02 серпня 2024 року

м. Кропивницький

Комісія у складі:

<u>Фахівця з питань ЦЗ I категорії, інспектора з пожежної безпеки</u>	<u>Юрія АНДРУСИКА</u>
<u>ЦДУ ім. В.Винниченка</u>	<u>Артура ЛЯШОНКА</u>
<u>Т.в.о. головного інженера ЦДУ ім. В. Винниченка</u>	<u>Головного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області</u>
<u>Анни СІДЕНКО</u>	<u>Катерини ХОЛОДНОЇ</u>
<u>Провідного фахівця відділу цивільного захисту Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області</u>	<u>Владислави ЗЕЛЕНКО</u>
<u>Головного спеціаліста відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Кропивницького РУ ГУДПСС</u>	<u>(посада, ініціали, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) оцінювання захисної споруди)</u>

проведено огляд об'єкта: підвальне приміщення навчального корпусу №5 ЦДУ ім. В.Винниченка.

розташованого за адресою: вул. Шевченка 1, м. Кропивницький, Подільський район, Кіровоградської області.

форма власності: державна, що належить Міністерство освіти та науки України

За результатами проведеного огляду встановлено:






1. Загальна характеристика об'єкта: підвальне приміщення навчального корпусу №5 ЦДУ ім. В.Винниченка.
основне функціональне призначення: допоміжне приміщення.
розташування на місцевості: підвальне приміщення ЦДУ загальна площа 280 кв.м, загальний об'єм, 702 куб. м., розрахована на 400 чол.
2. Загальний стан об'єкта:
технічний: справні, працездатні;
санітарний: задовільний;
загальний стан приміщень: чисті, частково вологі.
3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: кількість входів - 1, аварійних виходів -1 (не облаштований), біля входу до укриття встановлена табличка з написом «Укриття» та встановленні покажчики руху до укриття, не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення.
4. Стан системи вентиляції: природна не передбачено проектом, потребує примусової вентиляції.
5. Стан системи водопостачання: система водопостачання відсутня, не передбачено проектом, в наявності ємності з питною та технічною водою.
6. Стан каналізаційної системи: не передбачено проектом, в наявності ємності для нечистот.
7. Стан систем опалення: не передбачено проектом.
8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: наявне, резервного електропостачання немає, електрообладнання заземлене.
9. Справність систем зв'язку та оповіщення: системи оповіщення немає, телефон стаціонарний 1шт та Інтернет, радіоприймач.
10. Протипожежний стан: укомплектованість первинними засобами пожежогасіння: у приміщенні в наявності 10 вогнегасників.

ВИСНОВОК
про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення

Підвальне приміщення навчальний корпус №5 Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка **рекомендовано** до використання для укриття населення, за умов забезпечення:

- обладнання автоматичною пожежною сигналізацією;
- облаштування місця для санітарного вузла, звільнити місце для санітарного вузла від захаращення та обладнати його для можливості дотримання особистої гігієни;
- забезпечення укриття примусовою вентиляцією;
- облаштування навісом від атмосферних опадів аварійного виходу.

Підписи осіб, які склали цей акт:

Фахівець з питань ЦЗ I категорії, інспектора з пожежної безпеки ЦДУ ім. В.Винниченка		Юрій АНДРУСИК
Т.в.о. головного інженера ЦДУ ім. В. Винниченка		Артур ЛЯШОНОК
Головний інспектор відділу з запобігання НС Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Анна СІДЕНКО
Провідний фахівець відділу цивільного захисту Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Катерина ХОЛОДНА
Головного спеціаліста відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Кропивницького РУ ГУДПСС		Владислава ЗЕЛЕНКО

З актом ознайомлений*

Ректор ЦДУ ім. В. Винниченка



 **Євген СОБОЛЬ**

02 серпня 2024 року