

АКТ
оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту

Обліковий номер № 40054

(обліковий номер)

18 березня 2024 року

м. Кропивницький
(назва населеного пункту)

Комісія
ускладі:

Фахівця з питань ЦЗ ЦДУ ім. В.Винниченка **Юрія АНДРУСИКА**
головного інженера ЦДУ ім. В. Винниченка **Володимира ПЕЛИПАКИ**
Інженера з обслуговування обладнання ЦДУ ім. В. Винниченка
Артура ЛЯШОНКА
Головного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Кропивницького
районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області **Анни СІДЕНКО**
Провідного фахівця відділу цивільного захисту Кропивницького районного управління ГУ
ДСНС України у Кіровоградській області **Катерини ХОЛОДНОЇ**

(посада, ініціали, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) оцінювання захисної споруди)

у
присутності

Помічник ректора ЦДУ ім. В.Винниченка **Віталія ЛИННИКА**
(посада, прізвище, ініціали керівника балансоутримувача захисної споруди цивільного захисту
(уповноваженої ним особи))*

проведено оцінку стану готовності, експлуатації і використання сховища (протирадіаційного укриття)
захисної споруди (укриття) обліковий номер 40054, розташованої за адресою:
вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький, Кропивницького району, Кіровоградської області
державної форми власності

(непотрібне закреслити)

що належить Кіровоградській обласній раді

балансоутримувач захисної споруди **Центральноукраїнський державний університет**
ім. В. Винниченка

(найменування підприємства, установи, організації)

За результатами проведеної оцінки встановлено:

1. Загальна характеристика захисної споруди клас **3(А) вбудована, місткістю на 300 осіб, загальною**
площею 275 кв. м

(клас сховища, група протирадіаційного укриття)

(окремо розташована, вбудована в будівлю (кількість поверхів), у гірничих виробках)

2. Загальний стан захисної споруди:

технічний **справний, працездатний**

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний **задовільний**

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень **чисті, сухі.**

(чисті або захарашені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

використовується (не використовується) для господарських, культурних та побутових потреб
не використовується для інших потреб.

3. Стан входів і аварійних виходів **1 вхід, 1 аварійний вихід, біля входу встановлено табличку,**

(кількість, біля входів встановлено таблички, входи не захарашено

входи не захарашено, вхід захищено від атмосферних опадів павільйоном, наявні 2
захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, наявні 2 комплекти ключів,

комплекти ключів, що зберігаються у визначених місцях, не обладнано засобами для доступу що

зберігаються у визначених місцях, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю **осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.**

та інших маломобільних груп населення)

4. Стан повітрозабірних оголовків, металевих віконниць, вихлопних каналів**
цілі, справні, обслуговуються.

(цілі, справні, обслуговуються)

5. Стан обвалування окремо розташованого сховища** **не передбачено проектом**
(товщина підсіпки відповідає (не відповідає) проекту)

6. Стан захисно-герметичних (герметичних) воріт, дверей, ставень, механізмів задраювання*
ДУ II-I -1 шт., ДУ-III-I-1 шт., СУ-II-I -1 шт., ДЗГ-1,35 -2 шт., зачиняються із зусиллям, гум;
(наявність, кількість, марка або шифр, зачинено або відчинено, зачиняються (відчиняються) легко
повністю прилягає до коробки, наявні написи "відчинено
гума повністю прилягає (не прилягає) до коробки, ціла та еластична або пошкоджена, має тріщини
зачинено" порядкові номери та маркування на дверях зазначено
зафарбована, втратила еластичність, наявність підставок для розвантаження, захисних екранів

написів "відчинено-зачинено" на штурвалах та ручках, порядкових номерів та маркування на дверях та ставнях)

7. Стан противибухових пристроїв** **УЗС-8 - 2 шт., МЗС-3-1- 2 шт., стан задовільний.**
(наявність, тип (УЗС, МЗС, інший - який саме), кількість,

пофарбовано, встановлено правильно, не пошкоджено, без ознак корозії, зачиняються легко)

8. Стан систем вентиляції, зокрема:

повітропроводи **передбачено проектом, наявна, пофарбовано правильно у відповідний**
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота,

колір, герметична, наявна запірна арматура (засуви), покажчики руху повітря в наявності.

не пошкоджено корозією, пофарбовано правильно (білого кольору - чистої вентиляції, жовтого - фільтровентиляції **,

червоного - систем регенерації повітря**), герметичність**, наявність запірної арматури (засувів, шиберів),

покажчиків руху повітря)

вентилятори витяжної, припливної систем вентиляції **передбачено проектом**

(передбачено / не передбачено проектом,

ЦВ – 2 шт., встановлено правильно, знаходяться у справному стані, електродвигуни справні.

наявність, тип, кількість, встановлено правильно, у комплекті, знаходяться у справному (робочому) стані,

обслуговуються своєчасно, відбалансовано, лопаті не мають пошкоджень, електродвигуни справні, наявність масла

у редукторі, не мають втрат повітря на з'єднаннях)

електроручні вентилятори **передбачено проектом - 2 шт. в наявності ЕРВ-49 -2 шт., зворотні**
клапана в наявності, встановлено правильно, знаходяться у справному

(передбачено / не передбачено проектом, тип, кількість, наявність зворотного клапана

(робочому) стані, електродвигуни справні.

встановлено правильно, у комплекті, знаходяться у справному (робочому) стані, обслуговуються своєчасно
відбалансовано, лопаті не мають пошкоджень, електродвигуни справні, наявність масла у редукторі,
не мають втрат повітря на з'єднаннях)

протипиллові фільтри (ФЯР)** **ФЯР-М 7 шт., не мають ознак корозії.**

(не мають ознак корозії, чисті, проварені в індустріальному маслі,

герметичні по контуру, не знімаються - приварені, знаходяться у ванні з мастилом)

фільтри-поглиначі (ФП)** **ФПУ-100-3 шт.1975 р.в., ФПУ-200-1 шт.1990р.в., ФПУ-200-2 шт. 1991 р.в.**
, змонтовано правильно, не мають пошкоджень, відслужили встановлений термін.

(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність,

змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, відслужили встановлений термін тощо)
герметичні клапани (ГК)** РГК-300-2 шт., РГК-400 - 2 шт., КІДМ-150-6 шт., КІДМ-300-2 шт.,
(наявність, кількість, справність, зачиняються легко, прилягають щільно,
справні,

пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, закрито, опломбовано)

клапани надмірного тиску (КНТ)** 1 шт. справний.
(наявність, кількість, справність, пронумеровано

згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, обслуговуються своєчасно, відрегульовано під надмірний тиск)

прилад для виміру підпору повітря** тягономіромір ТНЖ-Н-1 шт., працює
(наявність, стан (працює / не працює))

Система регенерації повітря** не передбачено проектом.
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, у комплекті)

фільтри (ФГ-70)** -
(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність, змонтовано правильно,

не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, встановлений термін придатності закінчився тощо)

регенеративні патрони (РП-100)** -
(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності,

цілісність, змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі,

встановлений термін придатності закінчився тощо)

9. Стан системи водопостачання централізоване водопостачання
(централізоване водопостачання або інше джерело
запірна арматура наявний на вводі всередині захисної споруди, справна, не пронумерований
(наявність пристрою на вводі всередині захисної споруди, справність, легкість її відкриття та закриття
згідно з експлуатаційною схемою, відкривається з зусиллям, термін обслуговування січень 2024
року.

нумерація засувок вентилів згідно з експлуатаційною схемою, терміни обслуговування

наявність показчиків руху води €
(€, немає)

безнапірні та напірні баки для питної води передбачено проектом, 8 шт. по 250 л., збережено
протік води.

чистота баків, забезпечення протоку води, наявність водомірних показчиків, технологічних люків, повітряних кранів,

кранів видачі води, справність тепло-, пароізоляції)

останні лабораторні дослідження якості питної води у баках не проводились
(дата, результати)

водопровідні труби передбачено проектом, без ознак корозії, пофарбовано правильно в зелений
колір
(передбачено / не передбачено проектом, справність, без ознак корозії,

пофарбовано правильно (зелений колір) або неправильно, не пофарбовано)

інші ємності для питної води (для ПРУ без систем водопостачання) в наявності, бутильована 1220 л
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм)

10. Стан каналізаційної системи передбачено проектом
(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли наявні, унітазів - 4 шт., пісуари 2 шт., вмивальників -2 шт., використовуються, в

справному стані.

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників),

стан приміщень, використовуються / не використовуються, приміщення закрито, опечатано)

труби каналізації **передбачено проектом, пофарбовано правильно в чорний колір без ознак корозії (пластикові).**

(передбачено / не передбачено проектом, справні, без ознак корозії,

пофарбовано правильно (чорний колір) або неправильно, не пофарбовано)

резервуари для збирання фекальних вод **не передбачено проектом.**

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, кількість,

герметичність резервуарів, можливість очистки, аварійні резервуари зачинено, не зачинено,

опечатано / не опечатано, терміни останнього технічного обслуговування)

насоси відкачування: **не передбачено проектом**

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, кількість, стан (робочий, неробочий),

терміни останнього технічного обслуговування)

запірна арматура **передбачено проектом, наявна, справна, вентилі і засуви відчиняються із зусиллям, термін обслуговування січень 2024 року.**

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність та легкість закриття та відкриття

вентилів і засувів всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувів експлуатаційній схемі,

останній термін обслуговування)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот)

(для неканалізованих захисних споруд) - _____

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

11. Справність системи опалення **передбачено проектом, в справному стані.**

(передбачено / не передбачено проектом)

запірна арматура **передбачено проектом, обслуговується, відкривається із зусиллям.**

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність та легкість закриття і відкриття

вентилів та засувів всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувів експлуатаційній схемі,

наявність показників руху теплоносіїв, останній термін обслуговування)

трубопроводи **передбачено проектом, пофарбовані правильно.**

(передбачено / не передбачено проектом, справні, без ознак корозії,

пофарбовано правильно (коричневий колір) або неправильно, не пофарбовано)

12. Справність систем електропостачання та електроосвітлення **наявна, електрообладнання справне кабелі та поводи справні, експлуатаційні схеми та написи на електричних приладах в наявності замір опору ізоляції і перевірка електричних мереж проводилась 10.09.2023р.**

(наявність, укомплектованість

справність електрообладнання: щитів управління, вимикачів, розеток, світильників, пускової апаратури,

пакетних вимикачів, інших електричних приладів, передбачених проектом; справність електричних

кабелів та проводів, наявність експлуатаційних схем, нумерації і написів на електричних приладах, колір труб

електропроводки (чорний), наявність люмінесцентних ламп, терміни останнього обслуговування електричних мереж

та електричного обладнання, перевірки опору електроізоляції)

13. Справність систем зв'язку та оповіщення радіоприймач, інтернет та телефон у наявності (22-84-49),
схеми оповіщення у наявності.

(наявність гучномовців, радіоточки,
стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів, наявність схем оповіщення)

14. Стан заземлення електрообладнання наявна, придатна.

(наявність, стан придатності)

15. Стан гідроізоляції передбачено проектом, задовільний

(передбачено / не передбачено проектом)

за зовнішніми ознаками гідроізоляцію не порушено, але є сліди застарілого часткового
підтоплення поверхневими водами фільтровентиляційного приміщення.
(гідроізоляцію не порушено / є ознаки порушення гідроізоляції: захисна споруда
затоплена або підтоплена ґрунтовими, поверхневими, стічними, технологічними водами,

наявність висновків проектною організацією про причини підтоплення (затоплення) та стан гідроізоляції)

16. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

укомплектованість пожежних кранів -

труби систем пожежогасіння -

(пофарбовано правильно (червоний колір) або неправильно, не пофарбовано)

укомплектованість первинними засобами пожежогасіння споруду укомплектовано згідно з
нормами ЗВПК 5 шт- 4 шт., ОП 6 – 1 шт., ВВК 3,5 – 2 шт.,

(споруду укомплектовано згідно з нормами,

не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

наявність схеми евакуації розроблено, знаходиться на видному місці.

(розроблено, не розроблено, розроблено неправильно, знаходиться на видному місці, немає)

17. Температурно-вологісний режим і параметри повітряного середовища приміщень захисної споруди:
температура, відносна вологість у приміщенні +14 градусів Цельсія, відносна вологість 56 %
забезпеченість вимірювальними приладами та їх стан термометр-1шт., гігрометр-1 шт.,

(термометра, гігрометра (психрометра),

ДП-24, ІД-1 в наявності (термін перевірки вийшов).

приборів виявлення відсоткового вмісту вуглекислого газу у повітрі,

їх тип (газоаналізатори ГМУ-2, РАС ІІ, РАС ІІІ, інші - які саме)** ,приладів виявлення радіоактивного

забруднення - дозиметрів, дозиметрів-радіометрів (якого типу); індивідуальних дозиметрів)

18. Наявність робочого інструмента формування з обслуговування захисної споруди

100 % від нормативу

(% від нормативу)

19. Наявність документації захисної споруди (наявна, немає):

паспорт захисної споруди наявна

опис обладнання та майна наявна

схеми зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж із зазначенням пристроїв для відключення наявна

журнал перевірки стану захисної споруди наявна

план захисної споруди із зазначенням пристроїв для сидіння і лежання та шляхів евакуації наявна

план приведення захисної споруди у готовність наявна

вимоги з експлуатації фільтровентиляційного** та іншого інженерного обладнання наявна

правила користування вимірювальними приладами наявна

журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання** наявна

журнал результатів оглядів та контрольних перевірок фільтрів-поглиначів, фільтрів гопколітових, приладів регенерації та підпору повітря** наявна
формуляр фільтровентиляційних агрегатів** наявна
порядок провітрювання захисної споруди наявна
інструкція з протипожежної безпеки наявна
щорічний акт огляду ємностей для питної води з результатами лабораторних досліджень -
експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення із зазначенням пристроїв для відключення:
вентиляції (повітропостачання) наявна
каналізації наявна
водопостачання наявна
електропостачання наявна
опалення (теплопостачання) -
схема оповіщення та інформування зі списками необхідних телефонів наявна
журнал перевірки стану готовності захисної споруди наявна
інструкція з використання засобів індивідуального захисту наявна
порядок перевірки сховища на герметичність** наявна
довідка про перевірку сховища на герметичність** наявна
правила поведінки у захисній споруді наявна
список особового складу формування з обслуговування споруди наявна
функціональні обов'язки особового складу формування з обслуговування захисної споруди наявна
порядок дій особового складу формування з обслуговування захисної споруди під час приведення захисної споруди у готовність та використання захисної споруди за призначенням наявна.

20. Проведення навчання та рівень знань і навичок формування з обслуговування захисної споруди проведено 21.09.2023 р

21. Наявність документів, що підтверджують проведення щорічних оглядів захисної споруди Акт оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту від 15.11.2023 року

22. Результати перевірки експлуатації захисної споруди в режимі сховища протягом 6 годин з перевіркою роботи у режимах чистої вентиляції та фільтровентиляції** проводилася
(проводилася (не проводилася),
04.03.2024 р.

дата проведення)

23. Стан дизельної електростанції (ДЕС)**:

приміщення ДЕС не передбачено проектом

(чисте або захарашене, сухе або сире, з ознаками підтоплення (затоплення))

захисні двері (ворота), ставні, механізми задраювання -
(наявність, кількість, марка або шифр,

зачинено або відчинено, зачиняються (відчиняються) легко, гума повністю прилягає (не прилягає) до коробки,

гума ціла та еластична або пошкоджена, має тріщини, зафарбована, втратила еластичність, наявність

написів "відкрито-закрито" на штурвалах та ручках, порядкових номерів та маркування на дверях та ставнях) оголовки повітрозабірних та вихлопних каналів ДЕС -

(цілі, справні, обслуговуються)

стан противибухових пристроїв -

(наявність, тип (УЗС, МЗС, інший - який саме), кількість,

пофарбовано, встановлено правильно, не пошкоджено, без ознак корозії, зачиняються легко)

протипиловий фільтр (ФЯР)** -

(не має ознак корозії, чистий, проварений в індустріальному маслі,

герметичний по контуру, не знімається - приварений, знаходиться у ванні з мастилом)

герметичні клапани (ГК) _____ - _____
(наявність, кількість, справність, зачиняються легко, прилягають щільно,

пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, закрито, опломбовано)
клапани надмірного тиску (КНТ) _____ - _____
(наявність, кількість, справність, пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою,

промарковано, обслуговуються своєчасно, відрегульовано під надмірний тиск)
наявність теплоізоляції на вихлопній трубі і компенсатора на ній _____ - _____
наявність піддонів під витратними паливними баками _____ - _____
стан маслопроводів _____ - _____
(пофарбовано правильно (коричневий колір) або неправильно, не пофарбовано)

протипожежний стан приміщень ДЕС _____ - _____
(наявність системи автоматичного пожежогасіння, первинних засобів пожежогасіння)
наявність аварійних світильників у приміщенні ДЕС _____ - _____
наявність і справність електрифікованого показчика "Вхід", світильників у входах, розеток для переносних ламп _____ - _____

наявність документації ДЕС:
формуляр ДЕС _____ - _____
схема електрообладнання і автоматики в приміщенні ДЕС _____ - _____
інструкція щодо заходів безпеки під час експлуатації ДЕС _____ - _____
інструкція з обслуговування ДЕС _____ - _____
журнал обліку роботи ДЕС _____ - _____
інструкція з протипожежної безпеки ДЕС _____ - _____
інструкція з експлуатації дизельного електроагрегату _____ - _____
технологічна картка консервації та розконсервації ДЕС _____ - _____
інформація щодо працездатності ДЕС: _____ - _____
ДЕС розконсервовано _____ - _____ ДЕС законсервовано _____ - _____
(дата) (дата)

перевірка працездатності ДЕС _____ - _____
(проводилася (не проводилася), дата проведення, з роботою під навантаженням упродовж певного часу (у годинах))
справність акумуляторних батарей (АКБ), пускових балонів із стисненим повітрям

_____ - _____
(наявність, стан зарядки, строки заміни АКБ, нормативний тиск у балонах)

24. Висновок про можливість приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням упродовж 12 годин (згідно з планом) можливо.

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ПРО СТАН ГОТОВНОСТІ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ

Станом на 18.03.2024 р. сховище № 40054
(дата) (непотрібне закреслити)

оцінюється як готове до використання за використання за призначенням
(готова, обмежено готова, не готова)

СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИСНОВОК***

(захисна споруда підлягає капітальному ремонту, реконструкції, реставрації, доцільно визначити нового балансоутримувача захисної споруди, можливе використання у режимі ПРУ**, розглянути можливість її виключення за погодженням з ДСНС з фонду захисних споруд тощо)

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Щодо приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням:

(перелік заходів, необхідних для приведення захисної споруди у готовність)

ПРОПОЗИЦІЇ

Щодо подальшого використання захисної споруди***



(визначення нового балансоутримувача, організація передання до комунальної або державної власності, обстеження технічного стану захисної споруди, проведення капітального ремонту, реконструкції, реставрації захисної споруди, використання у режимі ПРУ**, підготовка відповідних пропозицій та документів)

Відповідно до вимог законодавства інформацію щодо організації виконання рекомендацій комісії у термін до _____ слід подати до*
(число, місяць, рік)

(найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, органу або підрозділу ДСНС)

з поданням *підрозділу ДСНС*
(перелік необхідних документів)

Підписи осіб, які склали цей акт:

Помічник ректора ЦДУ ім. В.Винниченка		Віталій ЛИННИК
Фахівець з питань ЦЗ ЦДУ ім. В.Винниченка		Юрій АНДРУСИК
Головний інженер ЦДУ ім. В. Винниченка		Володимир ПЕЛПАКА
Інженер з обслуговування обладнання ЦДУ ім. В. Винниченка		Артур ЛЯШОНК
Головний інспектор відділу з запобігання НС Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Анна СІДЕНКО
Провідний фахівець відділу цивільного захисту Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Катерина ХОЛОДНА

З актом ознайомлений*

Ректор ЦДУ ім. В. Винниченка



Євген СОБОЛЬ

18 березня 2023 року

*Заповнюється у разі складання акта під час здійснення щодо балансоутримувача державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а також підготовки пропозицій щодо подальшого використання захисної споруди.

**Тільки для сховищ.

***Складається під час підготовки пропозицій щодо подальшого використання захисної споруди.